



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,

e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

ДНР, г. Енакиево, ул. Гагарина, д. 1 телефон: 9-01-77

e-mail: gpn_enk@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ №

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 04 » августа 2023 г. 09 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 04 » августа 2023 г. 10 ч. 40 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Енакиево, ул. Воровского, 36

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит:

МБДОУ «Детский-сад № 43 «Тополек» общеразвивающего типа города Енакиево»

учётный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведён: дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Ждановки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Енакиево управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по ДНР младшим лейтенантом внутренней службы Григорян Нарине Давидовной

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Детский-сад № 43 «Тополек» общеразвивающего типа города Енакиево», а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

МБДОУ «Детский-сад № 43 «Тополек» общеразвивающего типа города Енакиево» отнесён к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание сада – значительного риска (1 раз в 3 года);

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) Привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

3) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

4) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

5) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

6) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

7) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических

систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

8) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ; Приказ МЧС РФ № 806 от 18.11.2021 года
2.	В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах.	п. 5 ППР в РФ;
3.	Руководитель не обеспечил размещение на объекте защиты, знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнём запрещено»	п. 11 ППР в РФ;
4.	Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ
5.	Руководитель не обеспечил определение класса зоны в соответствии с главой 5 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте.	п. 12 ППР в РФ
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации.	п. 36 ППР в РФ
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие знаков пожарной безопасности,	п. 36 ППР в РФ

	обозначающих эвакуационные выходы.	
8.	Огнетушители расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ
9.	Допускается размещение на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных выходов (труба препятствующая свободному открыванию дверей эвакуационных выходов)	п. 26 ППР в РФ
10.	На здании детского сада отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями) направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения	п. 48 ППР в РФ
11.	Допускается ширина проступи более 25 см (лестница со второго этажа)	Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее СП 10.13130.2020) п. 4.4.3.
12.	Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений	№123-ФЗ ст. 6 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 34.21.122-87 Таблица 1, п. 15
13.	Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией	№123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», таблица А 1, п. 1
14.	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-го типа (СО-3)	№123-ФЗ ст. 6 Постановления №1464 Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 г. «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной

		сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приложение N 5, п. 1
15.	Не обеспечены проезды и подъезды к зданию (ворота)	ст. 6 № 123-ФЗ; п. 8.1.2 СП 4.13130.2013
16.	Помещения детского сада не оборудованы эвакуационным освещением	п. 23 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6 Свод правил СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения», п. 9.10, таблица 9.1 п.10
17.	Не обеспечены проезды и подъезды к зданию сада	п. 71 ППР в РФ №123-ФЗ ст. 6 п.п.7.1, 8.1, Свод правил «Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» СП 4.13130.2013

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:


Дознаватель ОНД и ПР г. Ждановки
ОНД и ПР городского округа Енакиево
УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР
мл. лейтенант внутренней службы
Григорян Нарине Давидовна
(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа государственного
пожарного надзора)


(подпись)

«___» _____ 20___ г.

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

Заверяющий:
В.А. Григоренская
(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))


(подпись)

«___» _____ 20___ г.